

**Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
Базовая лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.511972**

634028, г. Томск, Московский тракт, д. 82, стр. 11

E-Mail: lab@vodokanal.tomsk.ru

тел. (3822) 90-50-80



Протокол испытаний № 2210 Мп

Объект испытаний	вода питьевая
Наименование и адрес заказчика	МП Зональненского сельского поселения «СКС», п. Зональная станция, ул.Совхозная, 10
Место отбора пробы объекта	п.Зональная станция, ул.40 лет Победы,3, ВК
План отбора проб	внеплановая проба
НД на отбор проб	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Объем пробы объекта	1,5 дм ³
Ответственный за отбор пробы объекта	лаборант-микробиолог Югай Л.Г.
Примечания	-

Дата и время отбора пробы объекта	Дата и время доставки пробы объекта	Дата и время начала анализа пробы объекта	Дата окончания анализа пробы объекта	Дата выдачи протокола испытаний
23.05.18 09:40	23.05.18 14:30	23.05.18 14:40	23.05.18	24.05.18

№	Показатель	Ед.изм.	Норматив качества (ПДК), не более	Результат анализа	Погрешность результата	Методики измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	Мутность (λ=530 нм)	ЕМФ	2,6	< 1,0		ГОСТ Р 57164 (раздел 6)**
2	Цветность	град. цветн. (Cr-Co шкала)	20	2,9	0,9	ГОСТ 31868 (метод Б)
3	Запах (20°С; 60°С)	балл	2	1-1 (неопред.)		ГОСТ Р 57164 (раздел 5.8.1)
4	Вкус (привкус)	балл	2	1		ГОСТ Р 57164 (раздел 5.8.2)
5	Железо общее	мг/дм ³	0,30	0,10	0,03	ГОСТ 4011 (раздел 2)**
6	Марганец *	мг/дм ³	0,10	0,0067	0,0024	ПНД Ф 14.1:2.4.217 -06**

* проба законсервирована согласно требованиям МИ

** результат получен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений

Результаты испытаний относятся только к представленному образцу

Ответственный за проведение анализов инженер-химик Е.Б.Ермаченкова

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя лаборатории